

Envirograf Brandmærkater



ENVIROGRAF
EUROPE

Anvendte produkter

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Firoblok IWS | <input type="checkbox"/> Brandpakning EW |
| <input type="checkbox"/> Firoblok Thermal IWS/T | <input type="checkbox"/> Brandpude TE/P |
| <input type="checkbox"/> Brandmanchet WPCS | <input type="checkbox"/> Brandmastik AM |
| <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> Brandplade IS |
| <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> _____ |

Klassifikation EI60 EI120

Firma _____

Montør _____

Dato _____ **ID nr.** _____

Teknisk Datablad

Hvornår skal mærkatet anvendes?

Alle brandlukninger skal være **unik identificerbare**. Dette kan eksempelvis ske gennem kvalitetssikringssystemer eller ved opsætning af en **brandmærkat**, hvor følgende information fremgår:

- Firmanavn på udførende
- Produktnavn / system (fx: *Envirograf Brandmastik*)
- Brandklassifikation (fx: *E160*)
- Brandtætningsnummer (til henvisning på plantegning og lukningsliste)
- Initialer på udførende installatør/entreprenør
- Dato for udførelse af brandlukningen

Mærkatet skal placeres synligt og være let identificérbart.

Hvor skal mærkatet placeres?

- **Ved vandrette gennemføringer** af el- og VVS-installationer:
Monter ét mærkat på **hver side af væggen**.
- **Ved lodrette gennemføringer:**
Monter mærkatet på **undersiden af dækket**.
-

Hvordan monteres mærkatet?

- Mærkaterne er **selvklæbende** og kan påføres direkte på en **tør og ren overflade**.
- Hvis overfladen er vanskelig (fx støvet, ru eller snavset), kan der anvendes en **lille mængde AM-brandmastik** for at sikre god vedhæftning.

Produktinformation

- Indhold: **Rulle** med 50 stk. selvklæbende mærkater
- **Format:** 70 x 70 mm pr. mærkat